

ANEXĂ LA LICENȚA NR. 2393

CONDIȚIILE SPECIFICE ASOCIATE LICENȚEI PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

Art. 1. – Prezentul document stabilește condițiile specifice în care este valabilă Licența nr. 2393 pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, denumită în continuare Licența.

Art. 2. – Licența este valabilă până la data de 17.05.2048.

Art. 3. – Titularul licenței are obligația ca până la data de 31 mai a fiecărui an să transmită la ANRE informațiile privind liniile electrice, bransamentele electrice, stațiile electrice și posturile de transformare din rețelele de distribuție a energiei electrice, în sistemul național de coordonate stereografic 1970, informații ce se prezintă în format vectorial GIS în fișiere de tip XM /SHAPE, conform schemei publicate pe pagina de internet a ANRE, pentru liniile electrice de medie tensiune, stațiile electrice și posturile de transformare menționate în Tabelul 1.

Art. 3. – Licența permite prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către titularul licenței. Rețeaua electrică de distribuție utilizată în acest scop de titularul Licenței, are în componență volumul de instalații electrice prevăzut în Tabelul 1.

Tabelul 1. Volumul instalațiilor componente ale rețelei electrice de distribuție

Nr. crt.	Componente ale rețelei electrice de distribuție	u.m.	Caracteristici	
1	Linii electrice de înaltă tensiune (110 kV)	km	-	-
2	Linii electrice de medie tensiune	km	22,305	11,405 km LES de 6 kV, 10,33 km LES de 20 kV și 0,57 km LES de 10 kV.
3	Linii electrice de joasă tensiune	km	4,713	4,713 km LES de 0,4 kV.
4	Stații electrice (de conexiune și/sau de transformare) 110 kV	nr./ MVA	2	290 - SRA 1 echipată cu T1 110/6 kV de 40 MVA, T2 110/20/6 kV de 40 MVA, T3 și T4 110/35/6 kV de 40 MVA - SRA 2 echipată cu T1 și T2 110/6 kV de 40 MVA, T3 și T4 110/20 kV de 25 MVA, situate pe Platforma Industrială Berceni
5	Stații electrice (de conexiune și/sau de transformare) cu trepte de tensiune mai mici de 110 kV	nr./ MVA	13	0 Stații electrice de conexiune : o stație electrică de 6 kV; 11 stații electrice de 20 kV, situate pe Platforma Industrială Berceni și o stație electrică de 10 kV situată pe Platforma Industrială Energeticienilor .
6	Posturi de transformare	nr./ MVA	14	22,06 12 posturi de transformare situate pe Platforma Industrială Berceni (PT Grup Sc 6/0,4 kV, 2x630 kVA; SI SRA 1 6/0,4 kV, 2x400kVA; PT TMG 6/0,4 kV, 1x1000kVA+1x1600kVA; SI SRA2 6/0,4 kV, 2x250 kVA; PT1K 6/0,4kV, 1000kVA+2x160kVA; PT 1U 20/0,4 kV, 630 kVA; PT 1N 20/0,4 kV, 1250 kVA; PT6 20/10/0,4kV, 3x1250 kVA; PT 1F 20/0,4 kV, 2x1250 kVA; PT1T 6/0,4kV, 1000 kVA; PT2T 6/0,4 kV, 1600 kVA și PT 2F 20/0,4 kV, 1250 kVA. PT AGAM 10/0,4 kV, 2x1000kVA, situat pe Platforma Industrială Energeticienilor , PT5 20/10/0,4 kV, 2x800 kVA, situat pe Platforma Calea Floreasca .

